PARTICOLARE A - ESTRATTORE DI EMERGENZA DI IDROGENO - SCALA 1:25



PARTICOLARE B - CANALI DI ESPULSIONE CAPPE CHIMICHE IN COPERTURA - SCALA 1:25



PARTICOLARE C - CANALI DI ASPIRAZIONE ED ESPULSIONE ARIA - SCALA 1:25



DISTINTA DIFFUSORI DI MANDATA

LOCALI	DIFFUSORI DI MANDATA			
Destinazione	Posizione	Tipo	Portata (mc/h)	Diametro core (mm)
L1/.E.	DM1	ANEMOSTATICO	750 mc/h	Ø 315
	DM2	ANEMOSTATICO	750 mc/h	Ø 315
L7	DM3	ANEMOSTATICO	1100 mc/h	Ø 315
	DM4	ANEMOSTATICO	1100 mc/h	Ø 315
	DM5	ANEMOSTATICO	1100 mc/h	Ø 315
L15	DM6	ANEMOSTATICO	1050 mc/h	Ø 315
	DM7	ANEMOSTATICO	1050 mc/h	Ø 315
	DM8	ANEMOSTATICO	1050 mc/h	Ø 315
	DM9	ANEMOSTATICO	1050 mc/h	Ø 315
L15-18	DM10	ANEMOSTATICO	1050 mc/h	Ø 315
	DM11	ANEMOSTATICO	1050 mc/h	Ø 315
	DM12	ANEMOSTATICO	1050 mc/h	Ø 315
	DM13	ANEMOSTATICO	1050 mc/h	Ø 315
L8	DM14	ANEMOSTATICO	900 mc/h	Ø 315
	DM15	ANEMOSTATICO	900 mc/h	Ø 315
	DM16	ANEMOSTATICO	900 mc/h	Ø 315
L2	DM17	ANEMOSTATICO	750 mc/h	Ø 315
	DM18	ANEMOSTATICO	750 mc/h	Ø 315

NOTA ESTRAZIONE ARIA ARMADI DI SICUREZZA

Le operazioni da eseguire per l'installazione delle tubazioni di estrazione aria dagli armadi di sicurezza fino in copertura sono:

- Staffare tubazione in uscita dalla parte superiore dell'armadio al soffitto con passaggio a vista.
- Forare parete esterna per uscita tubazione all'esterno;
- Riprotezione la temporanea esterna;
- Installare tubazione in verticale fino a verticale fino ad h=1m sull'estradosso del solaio di copertura, con staffaggio alla parete esterna.

La tubazione di estrazione in acciaio inox del diametro di 100 mm sarà rispetta dalle attuale distribuzione dell'estrazione aria armadi installate nella sede di Mosciano S.Angelo

NOTA ASPIRAZIONE ED ESPULSIONE ARIA

Sulle canalizzazioni di aspirazione ed espulsione aria all'esterno, si dovrà installare una griglia antivolatile della grandezza della sezione della canalizzazione stessa

DISTINTA DIFFUSORI DI RIPRESA

LOCALI	DIFFUSORI DI RIPRESA			
Destinazione	Posizione	Tipo	Portata (mc/h)	Diametro core (mm)
L1/.E.	DR1	ANEMOSTATICO	350 mc/h	Ø 250
L7	DR2	ANEMOSTATICO	500 mc/h	Ø 250
L15	DR3	ANEMOSTATICO	800 mc/h	Ø 250
L7/L18	DR4	ANEMOSTATICO	900 mc/h	Ø 315
L8	DR5	ANEMOSTATICO	500 mc/h	Ø 250
L2	DR6	ANEMOSTATICO	350 mc/h	Ø 250

LEGENDA IMPIANTO ESPANSIONE DIRETTA

TUBAZIONE PER GAS FRIGORIFERO PREISOLATE ED ACCOPPIATE CON PASSAGGIO DA CONTROSOFFITTO E DISCESE AI TERMINALI REALIZZATE IN TRACCIA A PARETE

Diametro Tubazione		
	Fase Liquida = 6,35mm	Fase Gassosa = 6,35mm
	Fase Liquida = 9,52mm	Fase Gassosa = 9,52mm
	Fase Liquida = 12,70mm	Fase Gassosa = 12,70mm

COLONNA MONTANTE MTE CIRCUITO ESPANSIONE DIRETTA IN RAME PREISOLATO

UNITA INTERNA INSTALLAZIONE A PARETE A ESPANSIONE DIRETTA

UNITA ESTERNA INSTALLATA A PAVIMENTO

DISTINTA UNITA' INTERNE AD ESPANSIONE DIRETTA

Locale	Sigla Ue/d.	Tipologia	P. Est. [kW]
LOCALE FRIGO SPECIALI	U/.1	Parete	5,00
	U/.2	Parete	5,00
MAGAZZINO FRIGO	U/.3	Parete	5,00
	U/.4	Parete	5,00
LOCALE MICROBIOLOGIA	U/.5	Parete	5,00
	U/.6	Parete	5,00
LOCALE TECNICO FRIGO	U/.7	Parete	2,50

DISTINTA VENTILATORI

V1	VENTILATORE CENTRIFUGO DI RIPRESA DA CANALE IN LINEA IN ACCIAIO ZINCATO CON PORTINA DI ISPEZIONE PER IL VENTILATORE, INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO CON STAFFAGGIO AL SOFFITTO - PORTATA ARIA MAX = 1200 mc/h - ALIMENTAZIONE = 3 x 400 V 50 Hz
V2	VENTILATORE CENTRIFUGO DI RIPRESA DA CANALE IN LINEA IN ACCIAIO ZINCATO CON PORTINA DI ISPEZIONE PER IL VENTILATORE, INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO CON STAFFAGGIO AL SOFFITTO - PORTATA ARIA MAX = 850 mc/h - ALIMENTAZIONE = 3 x 400 V 50 Hz
V3	VENTILATORE CENTRIFUGO DI RIPRESA DA CANALE IN LINEA IN ACCIAIO ZINCATO CON PORTINA DI ISPEZIONE PER IL VENTILATORE, INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO CON STAFFAGGIO AL SOFFITTO - PORTATA ARIA MAX = 600 mc/h - ALIMENTAZIONE = 3 x 400 V 50 Hz
V4	VENTILATORE CENTRIFUGO DI RIPRESA DA CANALE IN LINEA IN ACCIAIO ZINCATO CON PORTINA DI ISPEZIONE PER IL VENTILATORE, INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO CON STAFFAGGIO AL SOFFITTO - PORTATA ARIA MAX = 300 mc/h - ALIMENTAZIONE = 3 x 400 V 50 Hz
M1	VENTILATORE CENTRIFUGO DI MANDATA DA CANALE IN LINEA IN ACCIAIO ZINCATO CON PORTINA DI ISPEZIONE PER IL VENTILATORE, CON REGOLATORE DI VELOCITA' INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO CON STAFFAGGIO AL SOFFITTO - PORTATA ARIA MAX = 3100 mc/h - ALIMENTAZIONE = 3 x 400 V 50 Hz - DIMENSIONI = W Lungh x Largh 340 x 645 x 640 mm
M2	VENTILATORE CENTRIFUGO DI MANDATA DA CANALE IN LINEA IN ACCIAIO ZINCATO CON PORTINA DI ISPEZIONE PER IL VENTILATORE, CON REGOLATORE DI VELOCITA' INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO CON STAFFAGGIO AL SOFFITTO - PORTATA ARIA MAX = 1700 mc/h - ALIMENTAZIONE = 3 x 400 V 50 Hz - DIMENSIONI = (W) x Lungh x Largh (280 x 535 x 540 mm
M3	VENTILATORE CENTRIFUGO DI MANDATA DA CANALE IN LINEA IN ACCIAIO ZINCATO CON PORTINA DI ISPEZIONE PER IL VENTILATORE, CON REGOLATORE DI VELOCITA' INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO CON STAFFAGGIO AL SOFFITTO - PORTATA ARIA MAX = 4100 mc/h - ALIMENTAZIONE = 3 x 400 V 50 Hz - DIMENSIONI = (W) x Lungh x Largh (280 x 725 x 640 mm

LEGENDA

- CANALE DI MANDATA ED ASPIRAZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
- CANALE DI RIPRESA ED ESPULSIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
- CONDOTTO FLESSIBILE CIRCOLARE DI MANDATA IN SPIRALE DI ACCIAIO ARMONICO
- CONDOTTO FLESSIBILE CIRCOLARE DI RIPRESA IN SPIRALE DI ACCIAIO ARMONICO
- CANALE DI ESPULSIONE CAPPE CHIMICHE IN ACCIAIO INOX A SEZIONE CIRCOLARE
- CANALE DI ESPULSIONE CAPPE CHIMICHE IN PVC A SEZIONE CIRCOLARE
- DIFFUSORE DI MANDATA ANEMOSTATICO A CONI REGOLABILI
- DIFFUSORE DI RIPRESA ANEMOSTATICO A CONI REGOLABILI
- ST... SERRANDA TAGLIAFUOCO CON FUSIBILE TARATO A 72° C
- TERMOSTATO AMBIENTE CON TEMPERATURA DI SICURREZZA TARATA A 35° C
- RILEVATORE EROGENO A CONTROSOFFITTO FORNITO DALLA COMMITTENZA DA RICOLLOCARE DALLA SEDE DI MOSCIANO S.ANGELO
- ESTRATTORE EROGENO POSIZIONATO NELLA PARTE PIU' ALTA DELLA STANZA FORNITO DALLA COMMITTENZA DA RICOLLOCARE DALLA SEDE DI MOSCIANO S.ANGELO
- ESTRATTORE CAPPE CON BRACCIO FORNITO DALLA COMMITTENZA DA RICOLLOCARE DALLA SEDE DI MOSCIANO S.ANGELO
- ESTRATTORE INSTALLATO SUL SERRAMENTO ESTERNO, CON PANNELLO DI CONTROLLO MANUALE FORNITI DALLA COMMITTENZA DA RICOLLOCARE DALLA SEDE DI MOSCIANO S.ANGELO
- 1 NUOVO ESTRATTORE A PARETE PORTATA ESTRAZIONE = 100 mc/h
- 2 NUOVO ESTRATTORE A PARETE PORTATA ESTRAZIONE = 250 mc/h
- BA... BRACCIO CAPPA FORNITO DALLA COMMITTENZA DA RICOLLOCARE DALLA SEDE DI MOSCIANO S.ANGELO
- Filtro CASSONE PORTAFILTRO DA CANALE CON FILTRO PIANO CLASSE DI FILTRAZIONE G4



KEYPLAN LIVELLO 4



FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI UBICATI AI LIVELLI 0, 3, 4, DEL PLESSO DI GIURISPRUDENZA DA ADIBIRE A LABORATORI DIDATTICI DI RICERCA DELLA FACOLTA' DI BIOSCIENZE

TAVOLA: PROGETTO ESECUTIVO

SCALE: IMPIANTO TERMOMECCANICO

DESCRIZIONE: DISTRIBUZIONE CANALI ED ESTRAZIONE CAPPE
PIANTA LIVELLO 4

COD. PROGETTO: PTE | 16 | 007 | P

NOME FILE: 16007_21_502.dwg | IDENTIFICATIVO TAVOLA: 21_502 | SCALA: 1:50 | FOGLIO: 20=1

PROMEDIA
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Raffaele Di Sciullo (Coordinatore)
Ing. Pierpaolo Di Egidio (Direttore Tecnico)

COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Nicola Corelli
Geom. Domenico Cimini Conforto
Geom. Alessandro Di Nardo
Geom. Amedeo Maria Mariani
Geom. Stefano De Flavis
COLLABORATORI PROGETTAZIONE STRUTTURE
Ing. Massimo Pocetti
COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI
Ing. Alfredo Alessandro Mondelli
Ing. Domenico Ripagrossi
Ing. Gerlando Marrone
P.I. Paolo Di Pompeo
P.I. Fabio Di Zongoli
COLLABORATORI CONTABILITA' E MISURE
Geom. Gerardo Martini
Geom. Ilderio Pichelli
Geom. Giuseppe Di Giacinto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Alessandro Fiore

revisione	data	riferimento revisione	elaborato	controllato	approvato
0	Maggio 2016	EMISSIONE	PC	PDE	RDG

Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibito la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.